

ул. Ленина, д. 105, г. Белорецк,
Республика Башкортостан, 453501

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения

«25» сентября 2017 г.

РБ, Белорецкий район, г. Белорецк
(город, село, район)

Я, государственный инспектор Белорецкого и Бурзянского районов Республики Башкортостан по пожарному надзору Имамов Нияз Назимович, рассмотрев постановление № 229 по делу об административном правонарушении от 25 сентября 2017 г., материалы по административному правонарушению в области пожарной безопасности, материалы проверки МОБУ СОШ № 3 г. Белорецк МР Белорецкий район РБ

УСТАНОВИЛ:

что 21 сентября 2017 г. в «17» ч. «00» мин. по результатам плановой выездной проверки согласно распоряжению № 125 от 14 августа 2017 г. в здании объекта защиты – Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 имени В.К. Сурина г. Белорецк муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан, расположенного по адресу: 453501, Республика Башкортостан, г. Белорецк, ул. Ленина, д. 105 выявлены нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

1. Руководителем организации не организовано проведение в помещении вентиляционной камеры работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями, чем нарушен п. 22 Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»;

2. Руководителем организации не обеспечено содержание ограждений на крыше здания в исправном состоянии, и не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний ограждения на крыше с составлением соответствующего протокола испытаний, чем нарушен п. 24 Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»;

3. В подвале допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника, чем нарушен п. 42 «в» Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»;

4. На объекте защиты кабинеты информатики оборудованы не хладоновыми или углекислотными огнетушителями, чем нарушен п. 472 Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»;

5. Двери помещений складского назначения, электрощитовой, вентиляционной камеры, библиотеки не выделены противопожарными перегородками не ниже 1-го типа (двери подлежат обязательному подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности), чем нарушен п. 5.6.4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение

распространения пожара на объектах защиты»;

6. Двери эвакуационных выходов из лестничной клетки (правое крыло), из помещения столовой имеют запоры, препятствующие их свободному открыванию изнутри без ключа, чем нарушены п. 21 Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»; п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»,

чем совершено административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ.

По результатам рассмотрения административных дел установлены причины административного правонарушения и условия, способствовавшие его совершению, выразившиеся в виде действий или бездействию по несоблюдению требований пожарной безопасности.

На основании вышеизложенного,

ОБЯЗЫВАЮ:

Принять меры по устранению выявленных нарушений. На основании ч. 2 ст. 29.13 КоАП РФ рассмотреть данное Представление и в течение 1 (одного) месяца со дня его получения сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему Представление.

В соответствии с ч. 2 ст. 29.13 КоАП РФ организации и должностные лица обязаны рассмотреть представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, в течение месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах должностному лицу, внесшему представление.

На основании ст. 19.6 КоАП РФ непринятие по постановлению (представлению) органа (должностного лица), рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.

В случае непринятия мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предупреждаю об административной ответственности в соответствии со статьей 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Государственный инспектор Белорецкого и Бурзянского районов
Республики Башкортостан по пожарному надзору
старший лейтенант внутренней службы
Имамов Нияз Назимович
(Ф.И.О. должностного лица)



(подпись должностного лица, вынесшего постановление)

Представление получил (а):

Директор МОБУ СОШ № 3 г. Белорецк МР Белорецкий район
РБ Дахтин Владимир Леонидович

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 25 » сентября 20 17 г.

Вх. № 51 от 25.09 2017 г.